


ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, рассмотрев предписание ГУ МЧС России по Свердловской области об устранении нарушений требований пожарной безопасности, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. В целях устранения выявленных нарушений выполнено следующее:
 - 1) В притворах дверей лестничных клеток первого этажа убрали образующие щели.
 - 2) Оборудовали устройством для самозакрывания дверей противоподымные двери разделяющие поэтажные коридоры второго этажа.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 6»:  О.Н. Спирина



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575785

Владелец Спирина Ольга Николаевна

Действителен с 05.08.2021 по 05.08.2022